

Florianópolis, 22 de agosto de 2025.

Em atenção a Concorrência n. 02/2025:

Para que todos tenham o mesmo entendimento, abaixo os questionamentos formulados por interessados nesta licitação, bem como os devidos esclarecimentos desta Comissão Permanente de Licitação.

QUESTIONAMENTOS 32 – ESCLARECIMENTOS 32

QUESTIONAMENTO 32:

1. *Na planilha tem apenas cabos de 2,5mm², 4mm² e 6mm², não localizamos cabos de bitolas maiores, normalmente necessários para as instalações de energia dos quadros até os pavimentos.*
2. *Não tem o fornecimento de quadros de energia, os existentes irão permanecer? Eles estão em boas condições?*

ESCLARECIMENTO 32:

1. *Cabos de bitolas maiores: Os cabos a serem considerados para a execução dos serviços são exclusivamente aqueles discriminados na Planilha Orçamentária (Anexo II) e nos projetos complementares (Anexo I) do Edital. Conforme o Anexo II do Edital CC 02 Retificado. Os cabos solicitados para fornecimento e instalação são:*
 - o *CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²*
 - o *CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM²*
 - o *CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM²*

Portanto, a proposta deve contemplar apenas os materiais explicitamente indicados nesses documentos.

2. *Fornecimento de quadros de energia: Com base no objeto da licitação, que é uma reforma, e na ausência de especificação para novos quadros de energia na Planilha Orçamentária (Anexo II), os quadros de energia existentes serão reaproveitados. Entende-se que as condições dos quadros atuais são adequadas para o escopo da reforma, conforme detalhado nos memoriais descritivos e projetos. Não há previsão para que a Contratada forneça ou substitua esses quadros.*

Comissão Permanente de Licitação.